



NOTE:

- A.: Bevaret funktionsdygtig skorsten.
- B.: Blændet skorsten.
- C.: Skorsten i funktion som aftræk.
- D.: Toilettrumets aftrækskanal forsynes med tilpasset manifold med kontrolventil.
- E.: På etager med bad i rum -33 (her 433) føres kanal med lydsluse fra skorsten via 433A. Der afsluttes med kontrolventil.

937 Rum nr.

NOTE:

Ventilator: Exhausto DTV 400-6 900 omd/m 1A, 0,11 KW
 180 mmVS v. 1000m³/h
 Køkken: 75 m³/h via godkendt kontrolventilator
 Wc: 65 m³/h via godkendt kontrolventilator

Lydsluse 1000 lang
 Indreguleringsspjæld

Alle mål tages på stedet.
 Tegningen gælder kun nedenstående arbejde.

Navn	A. B. Ahlefeldt	Hovedgr.	Installationstegninger
Bygn./afd.	Nansensgade 41	Tegn. titel	Principdiagram
Adresse	Ahlefeldtsgade 31	Mål:	kontrolventilation
Matr. nr.	402 Nr. vold kvf.		
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Mai EJNER LARSEN Aps Kongensvej 25 - 2000 Frederiksberg TLF: 38 88 14 15 FAX: 38 88 70 17		Tegnet af: Sag:	Date: 10.02.95 9 2 4 6
			Tegn: I. 730